


SVÍTIDLA HLAVNÍHO OSVĚTLENÍ, S POHYBOVÝM SENZOREM, S NOUZOVÝM MODULEM



SVÍTIDLA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

SVÍTIDLO LED OZNAČENÍ ÚNIK. CEST – PIKTOGRAM

POPIS SVÍTIDEL

–11(05)

..... TYP SVÍTIDLA PODLE KNIHY SVÍTIDEL

..... ČÍSLO OBVODU V ROZVADĚČI

SPINAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ RAŽENÍ 1, 5, 6, 7

SPINAČ DOMOVNÍ NÁSTĚNNÝ IP44 RAŽENÍ 1, 5, 6

SPINAČ DOMOVNÍ ZAPUŠTĚNÝ IP44 RAŽENÍ 1, 5, 6

TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ – VYPNUTÍ ELEKTRONINSTALACE

DOMOVNÍ ZÁSUVKY ZAPUŠTĚNÉ DO RÁMEČKŮ

DOMOVNÍ ZÁSUVKY ZAPUŠTĚNÉ DO RÁMEČKŮ IP44

DOMOVNÍ ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ IP44

PRŮMYSLOVÉ ZÁSUVKY NÁSTĚNNÉ IP44

ROZVADĚČE


VÝVOD PRO SPOTŘEBIČ S PEVNÝM PŘÍPOJENÍM

MÍSTNÍ POSPOJOVÁNÍ

koupelna – pospojování dle ČSN 332000–7–701 ed.2

techn – pospojování technologického zařízení



| | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| <div>A4 GROUP</div> | | ZODPOV. PROJEKTANT ING. VLADIMÍR GEYER | | VYPRACOVAL ING. VLADIMÍR GEYER | | KONTROLOVAL ING. JAKUB SLAVKOVSKÝ | |
| INVESTOR: STATUTARNÍ MĚSTO BRNO DOMINIKÁNSKÉHO NÁMĚSTÍ 196/1, 602 00 BRNO | | AKCE: REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER V BYTOVÉM DOMĚ SIBÍŘSKÁ 64 | | DATUM 06/2018 | | STUPEŇ DPS | |
| | | | | FORMAT 7A4 | | Č. ZAKÁZKY 044/2018 | |
| PROFESE: ELEKTRONINSTALACE | | | | MĚŘÍTKO: | | Č. VÝKRESU: | |
| OBSAH: PŮDORYS 2.NP | | | | 1:50 | | D.1.3.3–504 | |

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| OZN. | ÚČEL | PLOCHA [m ²] |
|------|-----------------|-----------------------------|
| 2.01 | POKOJ | 14,40 |
| 2.02 | KUCHYNĚ | 8,69 |
| 2.03 | CHODBA | 3,36 |
| 2.04 | KOUPELNA + WC | 2,57 |
| 2.05 | KOUPELNA + WC | 2,57 |
| 2.06 | CHODBA | 3,33 |
| 2.07 | KUCHYNĚ | 8,64 |
| 2.08 | POKOJ | 14,07 |
| 2.09 | POKOJ | 14,11 |
| 2.10 | KUCHYNĚ | 8,61 |
| 2.11 | CHODBA | 3,31 |
| 2.12 | KOUPELNA + WC | 2,57 |
| 2.13 | KOUPELNA + WC | 2,57 |
| 2.14 | CHODBA | 3,34 |
| 2.15 | KUCHYNĚ | 8,66 |
| 2.16 | POKOJ | 13,86 |
| 2.17 | POKOJ | 13,76 |
| 2.18 | KUCHYNĚ | 8,65 |
| 2.19 | CHODBA | 3,35 |
| 2.20 | KOUPELNA + WC | 2,57 |
| 2.21 | KOUPELNA + WC | 2,57 |
| 2.22 | CHODBA | 3,36 |
| 2.23 | KUCHYNĚ | 8,71 |
| 2.24 | POKOJ | 14,40 |
| 2.25 | LODŽE | 4,68 |
| 2.26 | SPOLEČNÁ CHODBA | 83,49 |
| 2.27 | SCHODIŠTĚ | 13,99 |

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3REN AC 400 V/7N–G 1NPE AC 230 V/7N–S

NÁPÁLENÍ BUDOVY 3NPE AC 400 V/7N–S

VNITŘNÍ ROZVODY 3NPE AC 400 V/7N–S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM

DLE ČSN EN 6140 ed. 3 ZÁKLADNÍ OCHRANA, OCHRANA PŘI PORUŠĚ

OCHRANNE OPATŘENÍ DLE ČSN 332000–4–41 ed. 3

AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ŽIRUJE

DVOJÍTA NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

PROUDOVÝ OCHRANIC

POSPJOVÁNÍ

INSTALACE VE ZMĚŠTÍCH PŘÍPADOCH

UMYVÁRNÝ, SPRCHY DLE ČSN 332000–7–701 ed.2

UMYVACÍ PROSTORY DLE ČN 332130 ed.3

POPIS SVÍTIDEL VÍZ LEGENDA SVÍTIDEL

