Výkres vytvořil program pp_vod

(c)AutoPEN Liberec, tel:481120160, autopen@volny.cz

KATASTRY: BRNO UL. JEČNÁ38

PARCELNÍ ČÍSLA: p.č.560/37 | p.č.561/32

DRUH POVRCHU: komunikace | zeleň | parkoviště | chodník

VZDÁL. OBJEKTŮ A VRCHOL. BODŮ: 0.27 | 0.43 | 1.53 | 0.48 | 3.95 | 2.09 | 0.45 | 15.26 | 0.70 | 3.61 | 0.55 | 0.51 | 7.81 | 3.70

OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ: NAP LB1 LB2 LB3 LB4 LB5 NAP

MĚŘÍTKA 1:100/100

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
UPRAVENÝ TERÉN

PŘELOŽKA PŘÍPOJKY STL PLYNOVODU JEČNÁ 38



SOUBĚH

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

KÓTA HRUBÝCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

HLOUBKA VÝKOPU

KÓTA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]: 0.0 | 0.26 | 0.27 | 0.70 | 2.23 | 2.71 | 5.60 | 6.66 | 7.34 | 7.67 | 8.74 | 9.19 | 13.80 | 15.55 | 19.10 | 23.35 | 23.70 | 24.45 | 25.15 | 25.85 | 26.30 | 26.81 | 27.00 | 28.30 | 28.76 | 29.31 | 29.82 | 30.15 | 31.31 | 32.08 | 32.44 | 32.77 | 33.00 | 35.08 | 37.63 | 41.00 | 41.33

DN[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]: DN32–PE100 SDR11 40x3,6–41.33

SKLON[%o]–DÉLKA[m]: 51.6–2.71 | 113.8–6.48 | 5.2–17.11 | 123.5–7.0 | 44.1–3.15 | 77.7–1.93 | 6.7–3.00 | 68.9–6.25

ULOŽENÍ: štěrkopísek | štěrkopísek

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ PLYNOVODU



POPIS REVIZE:	REVIZE / DATUM:	VYPRACOVAL:

INVESTOR:
Statutární město Brno
městská část Brno-Řečkovice
Palackého nám. 11, 621 00 Brno
tel. +420 541 421 711
e-mail sekr@reckovice.brno.cz
www.reckovice.brno.cz

AUTORIZACE:

ČÍSLO PARÉ:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
TIPRO projekt s.r.o.
Kyjevská 16/21, 621 00 Brno
tel. +420 542 210 272
fax. +420 541 246 350
e-mail: info@tiproprojekt.cz
www.tiproprojekt.cz

VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING.V.TITL
HIP:	ING.J.HAVEL
ZODPOV.PROJEKTANT:	ING.V.TITL
ARCHITEKT:	ING.E.WAGNEROVÁ
VYPRACOVAL:	ING. B.PLCH
DATUM:	11/2017
ČÍSLO ZAKÁZKY:	2015-05-05
STUPEŇ:	DPS

SUBDODAVATEL:
VPT
projekce inženýrských staveb
Mathonova 36, 627 00 BRNO
tel:912562041

NÁZEV AKCE: REVITALIZACE PLOCH BYTOVÉ ZÓNY JEČNÁ, BRNO-ŘEČKOVICE, INVESTICE MČ ŘEČKOVICE

OBJEKT: D.1.6 SO.23 PŘELOŽKA PLYNOVODU STL

NÁZEV VÝKRESU: PODÉLNÝ PROFIL PLYNOVODU 38

ČÍSLO VÝKRESU:	MĚŘÍTKO:	REVIZE:
D.1.6.03	1:100/100	00