

Váš dopis zn.:  
 Ze dne: 22. 10. 2020  
 Naše č.j.: BKOM/24725/2020  
 Spis. Značka: 3100/BKOM/24725/2020  
 Naše značka: 3100-MO-546a/20  
 Vyřizuje: Sehnalová, Bc. Němec, Ing. Janda  
 Telefon: +420 532 144 281  
 Mobil:  
 E-mail: sehnalova@bkom.cz  
 Datum: 17. 12. 2020

RGB STUDIO s.r.o.  
 Minská 921/8 – vchod z ulice  
 Zborovská  
 616 00 Brno

## **Vyjádření k PD pro společné územní a stavební řízení akce: „Adaptace budovy bývalé kotelny při ulici Měříčkova 46 na prostory MŠ“, Brno**

Vážení,

k vydání společného územního a stavebního řízení dle předložené a dne 15.12.2020 doplněné PD **nemáme námitek**. Akce včetně napojení na technickou infrastrukturu bude realizována na pozemcích investora parc.č. 4417/2 a 4417/14 v k.ú. Řečkovice bez zásahu výkopovými pracemi do komunikačních ploch ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s. Dopravně je objekt MŠ napojen na místní komunikaci ul. Měříčkova stávajícím sjezdem. Sjezd není z důvodu výškového uložení stávajících kamenných obrubníků (cca + 5 cm nad niveletou vozovky) opatřen nájezdovými obrubníky. Dvě nová parkovací stání jsou navržena na pozemku investora. Nutný počet parkovacích stání by měl být řešen stavebním úřadem v rámci stavebního řízení. Uspořádání parkovacích stání doporučujeme ověřit vlečnými křivkami. Odvodnění nově navržených zpevněných ploch na pozemcích investora včetně parkovacích stání bude zajištěno na těchto pozemcích. Upozorňujeme, že dešťové vody z nově navržených ploch nesmí stékat na plochy místních komunikací.

Společnost Brněnské komunikace a.s. nebude do své správy přebírat žádná nová odvodňovací zařízení. Požadujeme provedení zkoušky průtočnosti uličních vpustí tlakovou vodou před i po stavbě. Prověřeny budou veškeré UV do vzdálenosti 10m od hrany výkopu popřípadě obvodu staveniště. Přesný počet uličních vpustí bude před zahájením stavebních prací upřesněn s technikem správy odvodnění tel. +420 532 144 268 nebo +420 532 144 244. V souvislosti s realizací akce nesmí dojít k poškození nebo znečištění uličních vpustí, případné závady je investor povinen odstranit dle podmínek naší a.s. na vlastní náklady.

Na předmětných pozemcích se nenachází kabelové vedení ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s.

### **K ZOV.**

V průběhu prací nesmí docházet k poškození a znečištění komunikačních ploch ve správě společnosti Brněnské komunikace a.s. včetně jejich součástí a příslušenství. V případě poškození budou závady


odstraněny dle podmínek společnosti Brněnské komunikace a.s. na náklady zhotovitele akce. Celková tonáž vozidel staveništní dopravy nesmí přesáhnout 12 tun. Jakákoliv vyšší tonáž s námi musí být předem projednána.

Při neplnění podmínek stavby bude dán podnět silničnímu správnímu úřadu k zahájení správního řízení.

PD si ponecháváme.

**Toto stanovisko má platnost 1 rok.**

S pozdravem



Ing. Roman Nekula, MBA  
Správní ředitel