

POZNÁMKA:

1. PŘI SOUBĚHU (KŘIŽOVÁNÍ) NOVÝCH KABELŮ SE STÁVAJÍCÍMI INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI DODRŽET VZDÁLENOST DLE ČSN 33 2000-5-52 ed.2 S PŘÍHLÉDNUTÍM K ČSN 73 6005.
2. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM KONTAKTOVAT SPRÁVCE VŠECH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NACHÁZEJÍCÍCH SE NA ŘEŠENÉM ÚZEMÍ A POŽÁDAT JE O PŘESNÉ VYTYČENÍ TĚCHTO SÍTÍ.



## AMFITEÁTR - AREÁL BÝVALÉHO PIVOVARU BRNO - ŘEČKOVICE

|            |   |                         |
|------------|---|-------------------------|
| STAVEBNÍK  | Statutární město Brno, Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora<br>Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno |                         |
| HLAVNÍ     | P.P. Architects s.r.o   | tel. +420 541 210 454   |
| PROJEKTANT | Slovinská 29, Brno, 612 00  | ateller@pparchitects.cz |

ZODP. PROJEKTANT

Ing. Milan Sehnal  
Číslo a typ autorizace: 1006103  
+420 548 423 341, milan.sehnal@tvarcom.cz

ZPRACOVATEL ČÁSTI

Ing. Milan Sehnal  
Škroupova 4256/1, 636 00 Brno  
+420 548 423 341, milan.sehnal@tvarcom.cz

VYPRACOVAL

Ing. Milan Sehnal

ČÁST D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB


OBJEKT SO 02 - AMFITEÁTR

### REZY

|         |           |            |      |
|---------|-----------|------------|------|
| MĚŘÍTKO | -         | VÝKRES     | PARÉ |
| DATUM   | 11 / 2020 | SO 02      |      |
| REVIZE  | -         | D.1.4.c_04 |      |
| STUPEŇ  | JP        |            |      |


Tato dokumentace je duševním vlastnictvím P.P. Architects s.r.o. zastoupeného Ing. arch. Pavlem Pekárem a Ateliéru Dum dum zastoupeného Ing. arch. Bořkem Knytlm a Ing. arch. Josefem Omládkou, chráněná platnými zákony. Má povahu duševního vlastnictví dle Zákona č. 121/2000Sb, o právu autorském a o právech souvisejících a právem autorským (autorský zákon) ve znění všech pozdějších zákonů včetně zákona o obchodních korporacích.

## ŘEZ TRASOU S KABELY PRO VO



V0 = JEDNOTLIVÉ KABELY 1-3WL1  
PRO DANÉ ÚSEKY KABELOVÝCH TRAS

## ŘEZ TRASOU S KABELY NN A PRO VO



NN = JEDNOTLIVÉ KABELY 4WL1, 6WL1, 8-10WL1  
PRO DANÉ ÚSEKY KABELOVÝCH TRAS

VO = JEDNOTLIVÉ KABELY 1-3WL1  
PRO DANÉ ÚSEKY KABELOVÝCH TRAS

# ZÁKLAD PRO STOŽÁR VO

