



AMFITEÁTR - AREÁL BÝVALÉHO PIVOVARU  
BRNO - ŘEČKOVICE

STAVEBNÍK	Statutární město Brno, Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora Dornikářské nám. 198/1, 602 00 Brno
HLAVNÍ	P.P. Architekt s.r.o tel. +420 541 210 454
PROJEKTANT	Slověnská 29, Brno, 612 00 aialien@pparchitekti.cz
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Milan Sehnal Číslo a typ autorizace: 1006103 +420 548 423 341, milan.sehnal@ivarcem.cz
ZPRACOVATEL ČÁSTI	Ing. Milan Sehnal Štoupkova 425/41, 636 00 Brno +420 548 423 341, milan.sehnal@ivarcem.cz
VYPRACOVAL	Ing. Milan Sehnal


ČÁST	D.1.4.TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
OBJEKT	SO 02 - AMFITEÁTR

ROZVADĚČ RS-A

MÉRITKO	VÝKRES	PARÉ
DATUM	11 / 2020	SO 02
REVIZE	-	
STUPEŇ	JP	D.1.4.b_04

Toto dokumentace je důležitou součástí projektu a je součástí projektu. Všechny údaje a informace jsou poskytnuty v souladu s požadavky a podmínkami zadání. Všechny údaje a informace jsou poskytnuty v souladu s požadavky a podmínkami zadání. Všechny údaje a informace jsou poskytnuty v souladu s požadavky a podmínkami zadání.

- LEGENDA ŠTÍTKŮ
- 1 - AREÁL - HORNÍ
  - 2 - AREÁL - STŘEDNÍ
  - 3 - AREÁL - DOLNÍ
  - 4 - ALTÁNEK
  - 5 - ZÁSUVKA V ALTÁNKU



POZNÁMKA:

1. V ROZVADĚČI PROVÉST SMĚROVÉ ZNAČENÍ VODIČŮ.
2. SVODIČ BLESKOVÉHO PROUDU OSADIT DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU PRO TUTO OCHRANU A DLE ČSN 33 2000-5-534.

ROZVODNICE OCELOPLECHOVÁ NA POVRCH			
Typ rozvaděče	-	dělení	-
Počet polí	IP65	otevřený	IP20
Krytí-zavřený	VRCHEM	vývody	SPDDEM
Přívod	600 mm	hloubka -	300 mm
Rozměr-délka -	výška	800 mm	
Nádrž:			
TYPOVÝ			

Napěťové soustavy :		Ochrana proti nebezpečnému dotyku:	
3NPE, stř. 50Hz, 400/230V /TN-C-S		AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE A PCH	
-		-	
-		-	
-		-	

[illegible]

