

Vážená paní
Sára Davidová

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: TSB/02099/2022

VYŘIZUJE: Iveta Šimandlová

TEL./MOBIL: 545 424 033 / 604 223 466

EMAIL: simandlova@tsb.cz

DATUM: 28.02.2022



Věc – Subj.: **Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení**
Stavba: „**Sanace sklepů bývalého pivovaru, Brno - Řečkovice**“

Vážená paní,

při realizaci shora uvedené akce dojde k dotčení našeho zařízení. S akcí dle předložené projektové dokumentace souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- V areálu řešeného území se nachází sloup veřejného osvětlení, který je v majetku TSB (S-0818-024): K tomuto stožáru vede i kabel podél bytového domu. Během stavebních prací nesmí být naše zařízení nijak poškozené, nebo budeme požadovat výměnu poškozeného zařízení.
- Dle dodané dokumentace nebude naše zařízení nijak stavbou dotčeno.
- V blízkosti stožáru je navržena změna povrchu komunikace. Požadujeme nadále přístupnost k tomuto stožáru montážní technikou. Dále upozorňuji, že pokud proběhne změněná výška povrchů u stožáru, musí investor na svoje náklady upravit i výšku osazení stožáru.
- V případě poškození kabelu požadujeme výměnu vždy celého kabelového pole.
- V místě, kde může hrozit kolize s parkujícím autem požadujeme instalovat stožárové zábrany
- při úpravě chodníků kde se nachází kabel VO, nelze měnit výškové uspořádání terénu
- v případě rozšiřování komunikace požadujeme tuto skutečnost zvlášť projednat s TSB, a.s
- před započítím výkopových prací bude vytyčena trasa kabelu veřejného osvětlení (dále v textu VO). Objednávku na vytyčovací práce je třeba zaslat alespoň 14 dní předem na adresu našeho pracovníka podatelna@tsb.cz. Vytyčovací protokol bude předložen při kolaudačním řízení
- před zahájením prací přizvete 14 dní předem pracovníka TSB, a.s – tel. 604 223 466 na stavbu, kde bude sepsán protokol o stavu předávaného zařízení a budou dohodnuty další podmínky provozu VO po dobu stavby. Splnění této podmínky požadujeme po investorovi akce, který bude po dobu stavby odpovídat za splnění podmínek sepsaných protokolárně. Při obnazezení vedení VO nás přizvete ke kontrole uložení a neporušenosti izolace kabelů VO
- zahájení vlastních prací musí být oznámeno správci VO písemně
- požadujeme dodržovat ustanovení normy ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- investor a jím pověřený zhotovitel stavby jsou povinni učinit veškerá opatření proti poškození kabelů a zařízení VO stavebními pracemi
- výkopové práce v blízkosti našeho zařízení je třeba provádět ručně a se zvýšenou opatrností

- odkryté kabelové vedení VO musí být řádně zabezpečeno proti poškození. Před záhozem kabelů musí být přizván ke kontrole správnosti uložení a neporušenosti izolace kabelů zástupce naší společnosti (oznámít alespoň jeden den předem). Volejte na tel. 604 223 466. Z kontroly bude pořízen zápis, který bude sloužit jako doklad ke kolaudačnímu řízení
- jakékoliv poškození kabelů a zařízení VO ihned oznamte na dispečink TSB, a.s. (tel. 800 100 312). Veškerá poškození našeho zařízení budou odstraněna na náklady investora stavby
- poškození zařízení VO, které nebude nahlášeno TSB, a.s., bude posuzováno a řešeno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení. V případě poškození kabelu VO bude na základě vyjádření pracovníků provozu TSB, a.s. vyměněno celé kabelové pole, není dovoleno provést opravu kabelovou spojkou
- případné přeložky VO nám zašlete k odsouhlasení
- budeme přizváni ke kolaudačnímu řízení

Toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravem



Technické sítě Brno,
akciová společnost
Barvířská 822/5, 602 00 Brno
TEL.: +420 545 424 030
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

Ing. Miroslava Vraná

Vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku