



- D2** DVEŘE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 - DP3-C (SAMOZAVÍRAČ)
- HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- △ PRÁŠKOVÝ HASICÍ PŘÍSTROJ S HASICÍ SCHOPNOSTÍ 21A
- ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE POŽÁRU
- H** NÁSTĚNNÝ HYDRANT S TVAROVÉ STÁLOU HADICÍ 19 MM
- "Š"** INSTALAČNÍ ŠACHTA - PROSTUPY ROZVODŮ STROPEM MEZI 1. A 2 NP
INSTALAČNÍ ŠACHTY BUDOU UTĚSNĚNY DLE POŽADAVKŮ PBŘ
POŽÁRNÍ ODOLNOST UCPÁVKY MINIMÁLNĚ EW 30

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP						
Č.	Název místnosti	Naměřená čistá plocha	Skladba podlahy	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdi	Povrchová úprava stropu
2.01	Schodiště	16,96	PD01	Keramická dlažba	Pohledový beton	SDK podhled
2.02	Šatna	18,09	PD01	Linoleum	Omítka	SDK podhled
2.03	Umyvárna	9,64	PD01	Keramická dlažba	Omítka; Keramický obklad	SDK podhled
2.04	WC	4,41	PD01	Keramická dlažba	Omítka; Keramický obklad	SDK podhled
2.05	Úklid	3,41	PD01	Keramická dlažba	Omítka; Keramický obklad	SDK podhled
2.06	Sprcha	1,72	PD01	Keramická dlažba	Omítka; Keramický obklad	SDK podhled
2.07	Šatna zaměstnanci	4,08	PD01	Keramická dlažba	Omítka; Keramický obklad	SDK podhled
2.08	Předsiň WC	2,25	PD01	Keramická dlažba	Omítka; Keramický obklad	SDK podhled
2.09	WC ženy	2,05	PD01	Keramická dlažba	Omítka; Keramický obklad	SDK podhled
2.10	Předsiň WC	2,38	PD01	Keramická dlažba	Omítka; Keramický obklad	SDK podhled
2.11	WC muži	1,53	PD01	Keramická dlažba	Omítka; Keramický obklad	SDK podhled
2.12	Sklad	29,45	PD01	Linoleum	Omítka	SDK podhled
2.13	Herna	88,01	PD01	Linoleum	Omítka	SDK podhled
		183,99 m²				

ZODPOVĚDNÝ PBŘ PROJEKTANT	ING. NOVÁK JIŘÍ		
PBŘ VYPRACOVAL	ING. PLCH LIBOR		
PŘÍSTAVBA ŠKOLKY BRNO ŠKRETOVA	FORMÁT	A3	
	DATUM	04/2024	
PBŘ – PŮDORYS 2.NP (příloha PBŘ)			Č. VÝKRESU 003