

NEJEDNÁ SE O DÍLENSKOU (VÝROBNÍ) DOKUMENTACI.

Uvedené rozměry jsou orientační.

Před výrobou je nutné příslušné rozměry upřesnit zaměřením dle skutečného stavu na stavbě !!!

U prefabrikovaných železobetonových stupňů budou pohledové plochy pískované (tryskané).

Předložit vzorek provedení !!!

Před zadáním do výroby budou předloženy vzorky barevností, provedení, materiálů ap. k odsouhlasení. Bude proveden podrobný rozpis veškerých výrobků předložen dodavatelem (nebo výrobcem) projektantovi a investorovi stavby k odsouhlasení (změna v provedení investorovi stavby vyhrazena).

Před výrobou bude podrobný rozpis veškerých výrobků předložen dodavatelem (nebo výrobcem) investorovi stavby k odsouhlasení (změna v provedení investorovi stavby vyhrazena).

ZHOTOVITEL: P.P. Architects s.r.o., Slovinská 693/29, Brno, 612 00

STAVEBNÍK: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno, 602 00

REKONSTRUKCE AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU, II. ETAPA

ZPRACOVATEL ČÁSTI
P.P. Architects s.r.o.
Slovinská 29, Brno, 612 00
+420 541 210 454, atelier@pparch.cz

PROJEKTANT (autorizovaný)
Ing. arch. Pavel Pekár
Číslo a typ autorizace: 02833 A.0
+420 606 268 954, pekar@pparch.cz

VYPRACOVAL
Ing. arch. Bořek Knytl
Miloš Lojda

A.R.



0,00 273,45 m n.m. (úroveň podlahy 1.NP)

ČÁST D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

OBJEKT SO 21 -TOALETY

VÝPIS BETONOVÝCH VÝROBKŮ

MĚŘÍTKO	–	VÝKRES D.1.1_21.28	PARÉ
DATUM	08 / 2025		
REVIZE	–		
STUPEŇ	DPS		

ČÍSLO	SCHÉMA	POPIS	CELKEM
$\frac{B}{01}$		<p>Prefabrikované základové patky pro venkovní mobiliář/vybavení</p> <p>Základové patky z betonových tvarovek ztraceného bednění prolitých betonovou směsí</p> <ul style="list-style-type: none">– 500x300 mm– výška 250 mm, s nadbetonávkou prostým betonem 50 mm <p>Umístění: Pod posedové lavice, pod sloupek popelníku</p>	8
$\frac{B}{02}$		<p>Prefabrikované základové patky štožárů lamp veřejného osvětlení</p> <ul style="list-style-type: none">– 600x600 mm– hloubka 900 mm– min. třída betonu C30/37 XC4– součástí jsou otvory pro vedení kabelů VO a odvod kondenzátu– patky určené pro vetknutí stožárů – podmínky vetknutí dle dodavatele	1