


Pokud se v knize svítidel vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného výrobku, který splňuje minimál.

ZHOTOVITEL: P.P. Architects s.r.o., Slovinská 693/29, Brno, 612 00		STAVEBNÍK: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno, 602 00		
REKONSTRUKCE AREÁLU BÝVALÉHO PIVOVARU, II. ETAPA				
ZPRACOVATEL ČÁSTI Ing. Milan Sehnal Škroupova 4256/1, 636 00 Brno tel.: + 420 548 423 341 email: milan.sehnal@tvarcom.cz	A.R.	0,00	273,45 m n.m.	(úroveň podlahy 1.NP)
		ČÁST	DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ	
OBJEKT		SO 31 PŘELOŽKA AREÁLOVÉHO OSVĚTLENÍ A ROZVODŮ NN		
KNIHA SVÍTIDEL				
MĚŘÍTKO		-	VÝKRES D.1_31.02	PARÉ
DATUM		07 / 2025		
REVIZE		-		
STUPEŇ		DPS		
PROJEKTANT (autorizovaný) Ing. Milan Sehnal č.a. 1006103, TPS-elektrotechnická zařízení tel.: + 420 548 423 341 email: milan.sehnal@tvarcom.cz				
VYPRACOVAL Ing. Milan Sehnal				

SVÍTIDLO V



GARDA 3353

33054939 | GARDA 3353 | 3000K | 50W | 5128lm | ANTRACITOVÁ, IP66



STOŽÁR PRO SVÍTIDLO V

KÓNICKÝ SLOUP

42516100 | PALO CONICO 148 | 4500mm | ANTRACITOVÁ
SLOUP JE STANDARDNĚ VYBAVEN SVORKOVNICÍ

