

**Vážená paní  
Sára Davidová**

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: **TSB/08192/2024**

VYŘIZUJE: **Iveta Šimandlová**

TEL./MOBIL: **545 424 033 / 604 223 466**

EMAIL: **[simandlova@tsb.cz](mailto:simandlova@tsb.cz)**

DATUM: **17.07.2024**



10869-24-TSB

Věc – Subj.: **Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné povolení**

Název akce : **„Rekonstrukce areálu bývalého pivovaru, Brno – Řečkovice, II etapa - toalety“**

Vážená paní,

při realizaci shora uvedené akce dojde k dotčení našeho zařízení. S akcí dle předložené projektové dokumentace souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

- před započítáním výkopových prací bude vytyčena trasa VO včetně hloubky uložení kabelu VO, objednávku na vytyčovací práce je třeba zaslat alespoň 14 dní předem na adresu našeho pracovníka [podatelna@tsb.cz](mailto:podatelna@tsb.cz). Vytyčovací protokol bude předložen při kolaudačním řízení
- **pod novými zpevněnými plochami požadujeme kabel VO uložit do dělené chráničky AROT 110mm s přesahem 0,5m na každou stranu.**
- při pojíždění kabelů VO stavební technikou požadujeme nad kabely VO položit silniční panel
- investor a jím pověřený zhotovitel stavby jsou povinni učinit veškerá opatření proti poškození kabelů a zařízení VO stavebními pracemi
- výkopové práce v blízkosti našeho zařízení je třeba provádět ručně a se zvýšenou opatrností
- odkryté vedení VO musí být řádně zabezpečeno proti poškození. Před záhozem kabelů musí být přizván ke kontrole správnosti uložení a neporušenosti izolace kabelů zástupce naší společnosti (oznámit alespoň jeden den předem). Volejte na tel. 604 223 466. Z kontroly bude pořízen zápis, který bude sloužit jako doklad ke kolaudačnímu řízení.
- za kontrolu nepovažujeme pořízení fotografií nebo videozáznamů
- pokud při náhodné kontrole zjistí pracovníci TSB, a.s., že tato kontrola nebyla provedena a obnažené kabely VO jsou již zasypány, budeme požadovat znovu odkrytí kabelové rýhy na náklady investora v celé délce dotčení VO a kontrolu kabelů VO před záhozem
- jakékoliv poškození kabelů a zařízení VO ihned oznamte na dispečink TSB, a.s. (tel. 800100312). Veškerá poškození našeho zařízení budou odstraněna na náklady investora stavby. Na opravy je třeba vystavit objednávku, kterou adresujete na vedoucího provozu TSB, a.s. pana Pijáka (tel. 545 424 036). V případě poškození kabelu VO bude na základě vyjádření pracovníků provozu TSB, a.s. vyměřeno celé kabelové pole, není dovoleno provést opravu kabelovou spojkou. Poškození zařízení VO, které nebude nahlášeno TSB, a.s. bude posuzováno a řešeno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení

Toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravem



**Technické sítě Brno,  
akciová společnost**  
Barviřská 822/5, 602 00 Brno  
TEL.: +420 545 424 030  
IČ: 25512285. DIČ: CZ25512285

Ing. Miroslava Vraná

Vedoucí Odboru investic a projekce, správy majetku