

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

01.10.2020

NAŠE Č. J.:

MMB/0455740/2020

SPIS. ZN.:

OI/MMB/0415519/2020/2

P.P.Architects s.r.o.

Ing. arch. Bořek Knytl

Slovinská 693/29

612 00 Brno

VYŘIZUJE:

Mgr. Elen Zeiselová

TELEFON:

+420 542 174 770

E-MAIL:

zeiselova.elen@brno.cz

ID DATOVÉ SCHRÁNKY:

a7kbrn

DATUM:

29.10.2020

POČET LISTŮ:

01

Stanovisko ke společnému územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu

Amfiteátr – areál bývalého pivovaru, Brno – Řečkovice

Vážený pane,

Odbor investiční Magistrátu města Brna (dále OI MMB) **nemá námítky k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení** dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů pro stavbu **Amfiteátr – areál bývalého pivovaru, Brno – Řečkovice**, dle předložené dokumentace zpracované v 09/2020, při splnění níže uvedených podmínek, které **požaduje jako zástupce vlastníka vodohospodářské infrastruktury** statutárního města Brna:

1. Bude respektováno vyjádření provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zn. **720/022082/2020/OKI** ze dne 08.10.2020.
2. Budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů.
3. Požadujeme respektovat ustanovení „Městských standardů pro vodovodní síť“ a v nich uvedené normy, včetně ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
4. Celkový odtok dešťových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu nesmí překročit přípustné odtokové množství $Q_c = 7,7 \text{ l/s}$.
5. Hodnoty znečištění vypouštěných odpadních vod musí odpovídat povoleným limitům dle Kanalizačního řádu města Brna.

Stavba nepodléhá koordinaci výkopových prací ve smyslu Obecně závazné vyhlášky č. 8/2009, o koordinaci výkopových prací ve městě Brně, v platném znění, neboť výkopové práce ve veřejných prostranstvích nepřesahují délku 30 m nebo plochu 40 m².

Toto stanovisko nelze použít jako souhlas OI MMB k záboru veřejného prostranství pro výkopové práce.

Toto stanovisko je platné po dobu 12 měsíců ode dne jeho vydání.

S pozdravem

Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního

PŘÍLOHY	00
NA VĚDOMÍ	00