




| | | |
|---------------|-----------------|-------------|
| POPIS REVIZE: | REVIZE / DATUM: | VYPRACOVAL: |
| | | |
| | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---------------------|--|
| INVESTOR: | | AUTORIZACE: | | ČÍSLO PARÉ: | |
| <p>Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno</p> | |  | | | |
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: | | | | | |
|  <p>TIPRO projekt s.r.o. Kytnerova 16/21, 621 00 Brno tel. +420 542 210 272 fax. +420 541 246 350 e-mail: info@tiproprojekt.cz www.tiproprojekt.cz</p> | | | | | |
| SUBDODAVATEL: | | | | | |
|  <p>TZ pro, s.r.o. Filipinského 55 615 00 Brno tzpro@tzpro.cz www.tzpro.cz KONCEPCE PROJEKCE INŽENÝRING</p> | | VEDOUcí PROJEKTU: | | ING. VÍTĚZSLAV TITL | |
| | | HIP: | | ING. JIŘÍ HAVEL | |
| | | ARCHITEKT: | | - | |
| | | VYPRACOVAL: | | ING. JAKUB DVOŘÁK | |
| | | DATUM: | | 09/2021 | |
| | | ČÍSLO ZAKÁZKY: | | 2021-18 | |
| | | STUPEŇ: | | DPS | |
| NÁZEV AKCE: | | | | | |
| REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 13 | | | | | |
| OBJEKT: | | | | | |
| STÁVAJÍCÍ BUDOVA ŠKOLY | | | | | |
| ČÁST: | | | | | |
| D.1.4.1 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY A CHLAZENÍ | | | | | |
| NÁZEV VÝKRESU: | | | | | |
| VÝKAZ VÝMĚR VZDUCHOTECHNIKA | | | | | |
| ČÍSLO VÝKRESU: | | REVIZE: | | | |
| D.1.4.1.02-a01 | | 00 | | | |

Výkaz výměr

Stavba: **2021_057 ZŠ Horácké náměstí**

Objekt: **Z.č.1**

Výkaz výměr: **D.1.4.1.02-a01 Vzduchotechnika**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|-------------|
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 0,00 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 0,00 CZK |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 0,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|----------------------|----------|--|--|--------|---|
| 01 | VZT jednotky | HSV | | | 0,00 | |
| 02 | Ventilátory | HSV | | | 0,00 | |
| 03 | Potrubní elementy | HSV | | | 0,00 | |
| 04 | Distribuční elementy | HSV | | | 0,00 | |
| 05 | Ostatní | HSV | | | 0,00 | |
| 06 | Tlumiče hluku | HSV | | | 0,00 | |
| 07 | Koncové elementy | HSV | | | 0,00 | |
| 08 | Potrubí | HSV | | | 0,00 | |
| 09 | Chlazení | HSV | | | 0,00 | |
| 10 | Izolace | HSV | | | 0,00 | |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | 0,00 | |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | 0,00 | |
| Cena celkem | | | | | 0,00 | 0 |

Výkaz výměr

| | | |
|-----|---------------------------------------|--------------------|
| S: | 2021_057 | ZŠ Horácké náměstí |
| O: | Z.č.1 | Vzduchotechnika |
| VV: | D.1.4.1.02-a01 Vzduchotechnika | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|---|----|----------|-----------|-------------|
| Díl: 01 | | VZT jednotky | | | | 0,00 |
| 1 | 01RVZT001 | VZT jednotka s rekuperací min. 68% v interiérovém provedení, s teplovodním ohřevem 40,0 kW (včetně směšovacího uzlu), Qp=Qo=7680 m3/h; 400 Pa, včetně filtrace M5 s tukovým filtrem G3 na odvodu, pružných manžet a uzavíracích klapek; cca 1070 kg; napájení 3x400 V/50Hz, el. příkon 8 kW; rozměry cca 4560x1050x2060 mm; včetně rámu | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 01RVZT002 | Podstropní VZT jednotka s rekuperací 82%; Qo=Qp=1650 m3/h; 280 Pa; včetně filtrace M5; s teplovodním ohřevem 6,1 kW (včetně směšovacího uzlu); cca 350 kg; napájení 3x400 V/50Hz; el. Příkon 1,5 kW; rozměry cca 3260x1510x360 mm | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 01RVZT003 | Stacionární VZT jednotka s rekuperací min 79%; Qo=Qp=5200 m3/h; 350 Pa; včetně filtrace M5; s teplovodním ohřevem 18,6 kW (včetně směšovacího uzlu); cca 965 kg; napájení 3x400 V/50Hz; el. Příkon 3 kW; rozměry cca 4130x1050x2060 mm (včetně rámu) | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 02 | | Ventilátory | | | | 0,00 |
| 4 | 02RVZT001 | Nástěnný axiální ventilátor d125 mm, plastový; Qo=50 m3/h; 40 Pa; provedení se zpětnou klapkou, s nastavitelným doběhem, 230V/50Hz; 16W | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 02RVZT002 | Pružná spojka d125 mm pro připojení ventilátoru k potrubí | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 03 | | Potrubní elementy | | | | 0,00 |
| 6 | 03RVZT001 | Ruční regulační klapka pozink plech 200x200 mm | ks | 8,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 03RVZT002 | Ruční regulační klapka pozink plech 315x200 mm | ks | 5,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 03RVZT003 | Ruční regulační klapka pozink plech 200x315 mm | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 03RVZT004 | Ruční regulační klapka pozink plech 315x315 mm | ks | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 03RVZT005 | Ruční regulační klapka pozink plech 400x315 mm | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 03RVZT006 | Ruční regulační klapka pozink plech 710x200 mm | ks | 3,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 03RVZT007 | Ruční regulační klapka pozink plech 450x200 mm | ks | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 03RVZT008 | Jímka kondenzátu čtyřhranná 900x400 mm | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 03RVZT009 | Jímka kondenzátu čtyřhranná 900x500 mm | ks | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 03RVZT010 | Jímka kondenzátu čtyřhranná 975x500 mm | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 03RVZT011 | Jímka kondenzátu čtyřhranná 900x250 mm | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 04 | | Distribuční elementy | | | | 0,00 |
| 17 | 04RVZT001 | Kovová dvouřadá vyústka na potrubí s regulační klapkou 300x100 mm | ks | 34,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 04RVZT002 | Kovová jednořadá vyústka na potrubí s regulační klapkou 300x100 mm | ks | 15,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 04RVZT003 | Kovová dvouřadá vyústka na potrubí s regulační klapkou 400x200 mm | ks | 7,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 04RVZT004 | Talířový ventil kovový odvodní; d125 mm, včetně montážního kroužku | ks | 9,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 04RVZT005 | Talířový ventil kovový odvodní; d200 mm, včetně montážního kroužku | ks | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 05 | | Ostatní | | | | 0,00 |
| 22 | 05RVZT001 | Nástěnná digestoř; nerez; tukové filtry tahokov; včetně osvětlení; rozměr min. 3600x1400x450 mm; 4x tukový filtr + vymezovací plechy; 2x hrdlo čtyřhranné 315x315 mm | ks | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 05RVZT002 | Nástěnná digestoř; nerez; tukové filtry tahokov; včetně osvětlení; rozměr min. 4400x2000x450 mm; 6x tukový filtr + vymezovací plechy; 3x hrdlo čtyřhranné 315x315 mm | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |

Výkaz výměr

| | | |
|-----|---------------------------------------|--------------------|
| S: | 2021_057 | ZŠ Horácké náměstí |
| O: | Z.č.1 | Vzduchotechnika |
| VV: | D.1.4.1.02-a01 Vzduchotechnika | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|---------------------------------|---------------|---|----|----------|-----------|-------------|
| 24 | 05RVZT003 | Akumulační zákryt nerez; 800x800x450 mm; hrdlo čtyřhranné 200x200 mm; bez požadavku na tukový filtr a osvětlení | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 05RVZT004 | Akumulační zákryt nerez; 1200x1300x450 mm; hrdlo čtyřhranné 200x200 mm; bez požadavku na tukový filtr a osvětlení | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 05RVZT005 | Dveřní mřížka s průtočnou plochou A min=0,08 m ² ; 500x200 mm; včetně montážního rámečku - dodávka stavby | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 06 Tlumiče hluku | | | | | | 0,00 |
| 27 | 06RVZT001 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1250x550 mm, délka 2000 mm; 8x kulisa 100x550x2000 mm vč. náběhových a odtokových hran; pozink plech | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 06RVZT002 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 900x900 mm, délka 750 mm; 5x kulisa 100x900x750 mm vč. náběhových a odtokových hran; pozink plech | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 06RVZT003 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 900x900 mm, délka 1000 mm; 6x kulisa 100x900x1000 mm vč. náběhových a odtokových hran; pozink plech | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 06RVZT004 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1000x500 mm, délka 2000 mm; 6x kulisa 100x500x2000 mm vč. náběhových a odtokových hran; pozink plech | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 06RVZT005 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 900x400 mm, délka 2500 mm; 5x kulisa 100x400x2500 mm vč. náběhových a odtokových hran; pozink plech | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 06RVZT006 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 400x250 mm, délka 1000 mm; 2x kulisa 100x250x1000 mm vč. náběhových a odtokových hran; pozink plech | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 06RVZT007 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 450x315 mm, délka 1250 mm; 3x kulisa 100x315x1250 mm vč. náběhových a odtokových hran; pozink plech | ks | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | 06RVZT008 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 710x250 mm, délka 1000 mm; 4x kulisa 100x250x1000 mm vč. náběhových a odtokových hran; pozink plech | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 06RVZT009 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 900x200 mm, délka 250 mm; 5x kulisa 100x200x250 mm vč. náběhových a odtokových hran; pozink plech | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 06RVZT010 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1400x1000 mm, délka 2250 mm; 7x kulisa 100x1000x2250 vč. náběhových a odtokových hran; pozink plech | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 06RVZT011 | Kulisový tlumič hluku čtyřhranný 1000x750 mm, délka 1250 mm; 6x kulisa 100x750x1250 vč. náběhových a odtokových hran; pozink plech | ks | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 07 Koncové elementy | | | | | | 0,00 |
| 38 | 07RVZT001 | Protidešťová žaluzie se sítí proti hmyzu d125 mm; pozink plech | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 07RVZT002 | Protidešťová žaluzie se sítí proti hmyzu 900x900 mm; pozink plech | ks | 7,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 07RVZT003 | Protidešťová žaluzie se sítí proti hmyzu 500x500 mm; pozink plech | ks | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 07RVZT004 | Výfukový kus se sítí proti hmyzu; čtyřhranný 1400x1000 mm; pozink plech | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 08 Potrubí | | | | | | 0,00 |
| 42 | 08RVZT001 | Spiro pozink plech d125 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 0,50000 | 0,00 | 0,00 |

Výkaz výměr

| | | |
|-----|---------------------------------------|--------------------|
| S: | 2021_057 | ZŠ Horácké náměstí |
| O: | Z.č.1 | Vzduchotechnika |
| VV: | D.1.4.1.02-a01 Vzduchotechnika | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---|----|-----------|-----------|--------|
| 43 | 08RVZT002 | Spiro pozink plech d160 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvicího materiálu | m | 15,75000 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 08RVZT003 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 200x200 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvicího materiálu | m | 133,50000 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 08RVZT004 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 315x200 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvicího materiálu | m | 48,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 08RVZT005 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 315x315 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvicího materiálu | m | 5,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 08RVZT006 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 400x200 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvicího materiálu | m | 1,50000 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 08RVZT007 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 400x250 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvicího materiálu | m | 3,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 08RVZT008 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 400x315 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvicího materiálu | m | 3,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 08RVZT009 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 400x400 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvicího materiálu | m | 3,60000 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 08RVZT010 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 400x500 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvicího materiálu | m | 14,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 08RVZT011 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 250x500 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvicího materiálu | m | 0,30000 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 08RVZT012 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 710x500 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvicího materiálu | m | 10,50000 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | 08RVZT013 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 900x500 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvicího materiálu | m | 22,50000 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 08RVZT014 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1000x400 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvicího materiálu | m | 12,50000 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 08RVZT015 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1000x500 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvicího materiálu | m | 3,60000 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 08RVZT016 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1250x500 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvicího materiálu | m | 14,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 08RVZT017 | Textilní výustka; kruhová d500 mm; celková délka 11500 mm; mikroperforovaná rovnoměrná; celový průtok 5000 m3/h; použitelný přetlak 100 Pa; včetně montážního a kotvicího příslušenství | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 08RVZT018 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 900x900 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvicího materiálu | m | 6,20000 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | 08RVZT019 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 630x160 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvicího materiálu | m | 2,90000 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | 08RVZT020 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 900x200 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvicího materiálu | m | 1,50000 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 08RVZT021 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 710x160 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvicího materiálu | m | 4,50000 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | 08RVZT022 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 400x160 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvicího materiálu | m | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | 08RVZT023 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 400x250 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvicího materiálu | m | 0,50000 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | 08RVZT024 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 710x250 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvicího materiálu | m | 5,50000 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 08RVZT025 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 900x250 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvicího materiálu | m | 6,90000 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | 08RVZT026 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 710x200 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvicího materiálu | m | 32,50000 | 0,00 | 0,00 |

Výkaz výměr

| | | |
|-----|---------------------------------------|--------------------|
| S: | 2021_057 | ZŠ Horácké náměstí |
| O: | Z.č.1 | Vzduchotechnika |
| VV: | D.1.4.1.02-a01 Vzduchotechnika | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|-------------------------|---------------|---|----|-----------|-----------|-------------|
| 68 | 08RVZT027 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1000x315 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 19,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | 08RVZT028 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 450x200 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 9,50000 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | 08RVZT029 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 450x315 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | 08RVZT030 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 315x200 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 54,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | 08RVZT031 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 630x200 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 16,50000 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | 08RVZT032 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 630x315 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 0,50000 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | 08RVZT033 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1000x750 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 12,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | 08RVZT034 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 900x400 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 8,50000 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | 08RVZT035 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 900x315 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 4,50000 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | 08RVZT036 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 500x975 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 0,75000 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | 08RVZT037 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1400x500 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 9,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 08RVZT038 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 950x500 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 2,75000 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | 08RVZT039 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 630x500 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 6,25000 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | 08RVZT040 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 1400x1000 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího | m | 8,75000 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | 08RVZT041 | Potrubí VZT čtyřhranné přírubové sk.l., 975x500 mm, včetně tvarovek, montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m | 11,50000 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 09 Chlazení | | | | | | 0,00 |
| 83 | 09RVZT001 | Venkovní kondenzační jednotka s chladičem R410 A a integrovaným expanzním ventilem; chladič výkon 20 kW; napájení 400 V/50 Hz, el. Příkon 6.45 kW; doporučené jističní C/20A; EER/COP 3,1/3,45; 940x1630x460 mm (ŠxVxH); 154 kg | ks | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 09RVZT002 | Chladičové měděné izolované potrubí 9,52 mm s parotěsnou izolací s UV odolností, včetně kotvícího materiálu | m | 41,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 09RVZT003 | Chladičové měděné izolované potrubí 19,05 mm s parotěsnou izolací s UV odolností, včetně kotvícího materiálu | m | 41,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 09RVZT004 | Silentblok vnější; max. zatížení do 40 kg | ks | 8,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | 09RVZT005 | Konzole pro osazení venkovní jednotky chlazení; včetně upevňovacích prvků - dodávka stavby | ks | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | 09RVZT006 | Chladič R410a pro doplnění do systému | kg | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | 09RVZT007 | Evidenční kniha chladičů | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | 09RVZT008 | První revize chladiče | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | 09RVZT009 | Uvedení zařízení chlazení do provozu, zprovoznění technikem | ks | 2,00000 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: 10 Izolace | | | | | | 0,00 |
| 92 | 10RVZT001 | Izolace ze syntetického kaučuku parotěsná, tl. 19 mm, role | m2 | 365,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | 10RVZT002 | Izolace VZT potrubí z kamenné vlny, tl. 40 mm, včetně montážního, spojovacího a kotvícího materiálu | m2 | 35,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | 10RVZT003 | Oplechování VZT potrubí exteriéru pozink. plechem tl. min. 0,6 mm | m2 | 35,00000 | 0,00 | 0,00 |

Výkaz výměr

| | | |
|-----|--------------------------------|--------------------|
| S: | 2021_057 | ZŠ Horácké náměstí |
| O: | Z.č.1 | Vzduchotechnika |
| VV: | D.1.4.1.02-a01 Vzduchotechnika | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|--|-----|-----------|-----------|-------------|
| Díl: ON | | Ostatní náklady | | | | 0,00 |
| 95 | ONRVZT001 | Autorský dozor, včetně dopravy | hod | 24,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | ONRVZT002 | Koordinace s ostatními profesemi na stavbě | hod | 8,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | ONRVZT003 | Kompletační činnost | hod | 16,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | ONRVZT004 | Vypracování provozního řádu a BOZP | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | ONRVZT005 | Projektová dokumentace dodavatelská | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | ONRVZT006 | Projektová dokumentace skutečného stavu | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| Díl: VN | | Vedlejší náklady | | | | 0,00 |
| 101 | VNRVZT001 | Přesun hmot pro vzduchotechniku | t | 6,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | VNRVZT002 | Mimostaveništní doprava | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | VNRVZT003 | Montáž vzduchotechniky a chlazení | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | VNRVZT004 | Drobná stavební přípomoc | hod | 4,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | VNRVZT005 | Orientační štítky | ks | 30,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | VNRVZT006 | Pronájem montážních kostek | den | 6,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | VNRVZT007 | Zaregulování VZT | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | VNRVZT008 | Komplexní vyzkoušení a zprovoznění, koordinace s MaR | ks | 1,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | VNRVZT009 | Úprava rozvodů topné vody k novým směšovacím uzlům, včetně materiálu a montáže | hod | 16,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | VNRVZT010 | Přesun stávajícího ventilátoru ve strojovně chlazení (záměna přívodní a odvodní větve) | hod | 8,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | VNRVZT011 | Demontáž stávající VZT v nutném rozsahu (projekční předpoklad) | hod | 120,00000 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | | | | | | 0,00 |

Poznámky uchazeče k zadání