

VZDÁLENOST PODPOR PLASTOVÝCH TRUBEK VODOROVNÉ POTRUBÍ			
Ø potrubí [mm]	Vzdálenost podpor [cm] při teplotě vody		
	20 °C	50 °C	60°C
20	95	85	80
25	100	95	90
32	120	110	100
40	130	120	115
50	150	130	125
63	170	150	145
75	185	160	155
90	200	180	175
110	220	195	190

- POZNÁMKA**
- SPECIFIKACI A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PRŮBĚŽNĚ KONZULTOVAT S INVESTOREM.
 - POTRUBÍ Z PPR (VODOVOD) JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM x TLOUŠTKOU STĚNY
 - ZÁVITOVÉ ARMATURY JSOU OZNAČENY JMENOVITOU SVĚTLOSTÍ
 - PŘESNOU POLOHU VODOVODNÍHO POTRUBÍ JE NUTNO NA STAVBĚ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVODY V OBJEKTU, PŘESNÁ MÍSTA NAPOJENÍ PRO ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ JE NUTNO KOORDINOVAT S POŽADAVKY GASTRO, VIZ SAMOSTATNÁ PD.
 - SOUČÁSTÍ DODÁVKY TECHNOLOGIE GASTRO (TG) JSOU DŘEZY VČETNĚ SIFONŮ, BATERIÍ A JEJICH NAPOJENÍ.
 - PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ JEŽ JSOU PRO ZAŘÍZENÍ TG MUSÍ NA STAVBĚ KOORDINOVAT DODAVATEL TG !
 - PŘED REALIZACÍ NUTNO KOORDINOVAT NOVÉ A STÁVAJÍCÍ ROZVODY ZTI S ROZVODY VZT V 1.PP A V MÍSTECH SOUBĚŽNÉHO VEDENÍ

Legenda:

- NAVROVÁVÁNÉ:

studená voda

teplá voda

cirkulace

změkčená voda
- STÁVAJÍCÍ:

studená voda

teplá voda

cirkulace
- VL

S

U

WC

WC1

KK

KKV

RV

VK
- Keramická výlevka DN100

Sprcha – podlahový žlab

Umyvadlo

Závěsná záchodová mísa se splachovací nádrží


Záchodová mísa se splachovací nádrží (objem 9 l)

KULOVÝ KOHOUT

KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM

ROHOVÝ VENTIL

VYPOUŠTĚČI KULOVÝ KOHOUT



POPIS REVIZE:	REVIZE / DATUM:	VYPRACOVAL:

INVESTOR: <div>Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno</div>	AUTORIZACE: <div></div>	ČÍSLO PARÉ:
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div> TIPRO projekt s.r.o., Kýthnerova 16/21, 621 00 Brno tel. +420 542 210 272 fax. +420 541 246 350 e-mail: info@tiproprojekt.cz www.tiproprojekt.cz</div>	VEDOUČÍ PROJEKTU: HIP: ARCHITEKT: ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. VÍTĚZSLAV TITL ING. JIŘÍ HAVEL - ING. IVO MORAWITZ
SUBDODAVATEL: <div>Morawitz projektování, s.r.o. Optátova 708/37, 637 00 Brno IČO: 10968741 tel. 776 177 104 e-mail: ivo.morawitz@gmail.com</div>	VYPRACOVAL: DATUM: ČÍSLO ZAKÁZKY: STUPEŇ:	ING. DAVID KRIVÁNEK 09/2021 2021-18 DPS

NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 13	
OBJEKT:	STÁVAJÍCÍ BUDOVA ŠKOLY	
ČÁST:	D.1.4.2 ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ	
NÁZEV VÝKRESU:	VODOVOD - PŮDORYS 1.NP	
ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	MĚŘÍTKO:
D.1.4.2.03	00	1:50