



Legenda:

NAVRHOVANÉ:

studená voda

teplá voda

cirkulace

změkčená voda

VL

Keramická výlevka DN100

S

Sprcha – podlahový žlab

U

Umyvadlo

WC

Závěsná záchodová mísa se splachovací nádržkou

WC1

Záchodová mísa se splachovací nádržkou (objem 9 l)

KK

KULOVÝ KOHOUT

KKV

KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM

RV

ROHOVÝ VENTIL

VK

VYPOUŠTĚČÍ KULOVÝ KOHOUT

STÁVAJÍCÍ:

studená voda

teplá voda

cirkulace

- POZNÁMKA
- SPECIFIKACI A PŘESNÉ OSAZENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ JE TŘEBA PRŮBĚŽNĚ KONZULTOVAT S INVESTOREM.

POTRUBÍ Z PPR (VODOVOD) JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM x TLOUŠTKOU STĚNY

ZÁVITOVÉ ARMATURY JSOU OZNAČENY JMENOVITOU SVĚTLOSTÍ

PŘESNOU POLOHU VODOVODNÍHO POTRUBÍ JE NUTNO NA STAVBĚ KOORDINOVAT S OSTATNÍMI ROZVODY V OBJEKTU, PŘESNÁ MÍSTA NAPOJENÍ PRO ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ JE NUTNO KOORDINOVAT S POŽADAVKY GASTRO, VIZ SAMOSTATNÁ PD.

SOUČÁSTI DODÁVKY TECHNOLOGIE GASTRO (TG) JSOU DŘEZY VČETNĚ SIFONŮ, BATERII A JEJICH NAPOJENÍ.

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ JEŽ JSOU PRO ZAŘÍZENÍ TG MUSÍ NA STAVBĚ KOORDINOVAT DODAVATEL TG !

PŘED REALIZACÍ NUTNO KOORDINOVAT NOVÉ A STÁVAJÍCÍ ROZVODY ZTI S ROZVODY VZT V 1.PP A V MÍSTECH SOUBĚŽNÉHO VEDENÍ

VZDÁLENOST PODPOR PLASTOVÝCH TRUBEK VODOROVNĚ POTRUBÍ				
ø potrubí [mm]	Vzdálenost podpor [cm] při teplotě vody			
	20 °C	50 °C	60°C	
20	95	85	80	
25	100	95	90	
32	120	110	100	
40	130	120	115	
50	150	130	125	
63	170	150	145	
75	185	160	155	
90	200	180	175	
110	220	195	190	

POPIS REVIZE:	REVIZE / DATUM:	VYPRACOVAL:
INVESTOR:	AUTORIZACE:	ČÍSLO PARÉ:
<div>Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno</div>	<div></div>	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	VEDOUČÍ PROJEKTU:	ING. VÍTĚZSLAV TITL
<div><div><div></div><div>TIPRO projekt</div></div><div>Kýtherova 16/21, 621 00 Brno tel. +420 542 210 272 fax. +420 541 246 350 e-mail: info@tiproprojekt.cz www.tiproprojekt.cz</div></div>	HIP:	ING. JIŘÍ HAVEL
	ARCHITEKT:	-
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. IVO MORAWITZ
SUBDODAVATEL:	VYPRACOVAL:	ING. DAVID KRÍVÁNEK
<div>Morawitz projektování, s.r.o. Optátova 708/37, 637 00 Brno IČO: 10968741 tel. 776 177 104 e-mail: ivo.morawitz@gmail.com</div>	DATUM:	09/2021
	ČÍSLO ZAKÁZKY:	2021-18
	STUPEŇ:	DPS
NÁZEV AKCE:	REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ZŠ HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 13	
OBJEKT:	STÁVAJÍCÍ BUDOVA ŠKOLY	
ČÁST:	D.1.4.2 ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ	
NÁZEV VÝKRESU:	SCHÉMA VODOVODU	
ČÍSLO VÝKRESU:	REVIZE:	MĚŘÍTKO:
D.1.4.2.04	00	1:50