



NOVÝ PŘÍPOJOVACÍ KABEL 2x 1-CYKY-J 3x185+95mm DO ROZVADĚČE RC1 (OBJEKT C) BUDE VEDEN V TRASE KABELU STÁVAJÍCÍHO, KTERÝ BUDE VYTAŽEN. KABEL CY35mm VEDENÝ V TRASE STÁVAJÍCÍCH KABELŮ ZŮSTANE ZACHOVÁN. TRASA VEDE PO KABELOVÉ LÁVCE / STÁVAJÍCIMI TVÁRNICOVÝMI KABELOVODY.

POPIS REVIZE:	REVIZE / DATUM:	VYPRACOVAL:

V ROZVADĚČI RH SE PROVEDE:

- VÝMĚNA JISTIČNÍ PARALELNÍHO VEDENÍ PRO ROZVADĚČ RC1 NA HODNOTU 450A VČ. PODRUŽNÉHO NEPŘÍMÉHO MĚŘENÍ – 3xTRAF0 CLA500/5 TŘ.P. 0,5 15VA, ZKRAT. SVORK. ZS1B
- VÝMĚNA HLAVNÍHO JISTIČE OBJEKTU Z 400A NA HODNOTU 500A VČ. FAKTURAČNÍHO NEPŘÍMÉHO MĚŘENÍ – 3xTRAF0 CLA 500/5 TŘ.P. 0,5 15VA, ZKRAT. SVORK. ZS1B
- TATO PD NERĚŠÍ PŘÍVOD, NAPÁJENÍ A JISTIČNÍ DO RH

<p>INVESTOR:</p> <p>Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno</p>	<p>AUTORIZACE:</p> <p>ČÍSLO PARÉ:</p>	
<p>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:</p> <p>TIPRO projekt s.r.o. Kýmerova 16/21, 621 00 Brno tel. +420 542 210 272 fax. +420 541 246 350 e-mail: info@tiproprojekt.cz www.tiproprojekt.cz</p>	<p>VEDOUcí PROJEKTU:</p> <p>HIP:</p> <p>ARCHITEKT:</p>	<p>ING. VÍTĚZSLAV TITL</p> <p>ING. JIŘÍ HAVEL</p> <p>-</p>
<p>SUBDODAVATEL:</p> <p>BMS servis, s.r.o. Vidělská 186/118, 619 00 Brno tel.: 775 554 622</p>	<p>VYPRACOVAL:</p> <p>DATUM:</p> <p>ČÍSLO ZAKÁZKY:</p> <p>STUPEŇ:</p>	<p>ING. MARTIN BORECKÝ</p> <p>09/2021</p> <p>2021-18 (2021-3096)</p> <p>DPS</p>

NÁZEV AKCE:

**REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ ŽŠ
HORÁCKÉ NÁMĚSTÍ 13**

OBJEKT:

STÁVAJÍCÍ BUDOVA ŠKOLY

ČÁST:

D.1.4.3 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

NÁZEV VÝKRESU:

KABELOVÝ PŘÍVOD DO ROZVADĚČE RC1

ČÍSLO VÝKRESU:

D.1.4.3.203

REVIZE:

8

MĚŘÍTKO:

1:200